

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 10 月 27 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	10.25.9:42	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	10.26.9:10	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	10.26.9:10	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	10.27.9:17	化验室	0.14	≤1, 水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	10.27.9:17	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	10.27.9:17	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	10.27.9:17	化验室	无	无	/	
二氧化氯	10.27.9:51	化验室	0.12	出厂水中限值 0.8, 出厂水中余量≥0.1, 管网末梢水中余量≥0.02	mg/L	
耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计)	10.27.9:17	化验室	1.49	≤3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司沅水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 10 月 27 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	10.25.10:16	原水进口	2.1*10 ²	/	CFU/mL	
总大肠菌群	10.26.9:32	原水进口	2	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	10.26.9:32	原水进口	3.8*10 ²	≤10000	个/L	
浑浊度	10.27.9:39	原水进口	10.2	/	NTU	
色度	10.27.9:39	原水进口	20	/	度	
臭和味	10.27.9:39	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	10.27.9:39	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	10.27.9:39	原水进口	2.13	≤6	mg/L	
氨氮 (NH ₃ -N)	10.27.9:39	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值 (无量纲)	10.27.9:39	原水进口	8.08	6-9	/	
水温 (°C)	10.27.9:39	原水进口	17.3	人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	°C	
电导率	10.27.9:39	原水进口	572	/	μ S/cm	
溶解氧	10.27.9:39	原水进口	9.65	≥5	mg/L	