

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 04 月 27 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	04.25.9:07	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	04.26.9:03	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	04.26.9:03	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	04.27.9:05	化验室	0.16	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	04.27.9:05	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	04.27.9:05	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	04.27.9:05	化验室	无	无	/	
二氧化氯	04.27.9:51	化验室	0.16	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥ 0.1，管网末梢水中余量 ≥ 0.02	mg/L	
耗氧量（CODMn 法，以 O ₂ 计）	04.27.9:05	化验室	1.25	≤3，水源限制，原水耗氧量 > 6mg/L 时 ≤ 5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司泮水水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2022 年 04 月 27 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（地表水三类）	单位	备注
菌落总数	04.25.9:31	原水进口	2.1*10 ²	/	CFU/mL	
总大肠菌群	04.26.9:32	原水进口	未检出	/	CFU/100 mL	
粪大肠菌群	04.26.9:32	原水进口	2.0*10 ²	≤10000	个/L	
浑浊度	04.27.9:35	原水进口	5.52	/	NTU	
色度	04.27.9:35	原水进口	5	/	度	
臭和味	04.27.9:35	原水进口	无	/	/	
肉眼可见物	04.27.9:35	原水进口	有泥沙	/	/	
高锰酸盐指数	04.27.9:35	原水进口	1.75	≤6	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	04.27.9:35	原水进口	<0.02	≤1.0	mg/L	
PH 值（无量纲）	04.27.9:35	原水进口	8.36	6-9	/	
水温（℃）	04.27.9:35	原水进口	13.2	人为造成环境水温变化应限制在： 周平均最大温升 ≤ 1 周平均最大温降 ≤ 2	℃	
电导率	04.27.9:35	原水进口	570	/	μ S/cm	
溶解氧	04.27.9:35	原水进口	10.63	≥ 5	mg/L	